

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom



21 JAN. 2020

Uw kenmerk	Ons kenmerk	U20-000929	Datum	
Uw brief	Beh. door	P.A.C. Bogers	Doorkiesnr.	0164 - 277699
Onderwerp: Zwembad De Schelp (update)	Afdeling		Bijlage(n)	

Beste leden en burgerleden,

Nadat eind vorig jaar met succes een grote proefzwemsessie was georganiseerd, had zwembad De Schelp te kampen met een legionella-besmetting. De besmetting nam in eerste instantie significant af en delen van de douches waren zelfs legionella-vrij na een periode van intensief (thermisch) spoelen. Echter, daags na de proefzwemsessie van 28 december kwam het bericht dat ook douches die eerder legionella-vrij waren, weer besmet waren.

Om deze problematiek structureel het hoofd te kunnen bieden zijn (aanvullende) technische aanpassingen gedaan aan het waterleidingsysteem. Op 22 januari worden deze werkzaamheden afgerond.

Na afronding van de werkzaamheden zal het gehele waterleidingsysteem chemisch worden gereinigd. Hiermee moet het gehele systeem weer schoon zijn.

Een nieuwe monstername op de aanwezigheid van legionella wordt aansluitend (voor aankomend weekend) uitgevoerd. Eind volgende week zullen de analyseresultaten van deze monstername bekend zijn.


Er wordt inmiddels geanticipeerd op een positieve uitslag van deze analyseresultaten, waardoor het zwembad haar deuren weer zou kunnen openen. Dat betekent dat het zwembad zich opmaakt voor een 'heropening' – onder voorbehoud van een positieve uitslag – op maandag 3 februari.

Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Dhr. P.A.C. Bogers, bereikbaar via telefoonnummer 277 699.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,


Dhr. Th. J. M. Wingens MPA

burgemeester,


Dhr. dr. F. A. Petter