

Aan de fractie van de BSD  
van de gemeenteraad  
van Bergen op Zoom



Uw kenmerk LVDK/20002  
Uw brief  
Onderwerp: Zwembad De Schelp

Ons kenmerk U20-000661  
Beh. door P.A.C. Bogers  
Afdeling

Datum **20 FEB. 2020**  
Doorkiesnr. 0164 - 277699  
Bijlage(n)

Beste heer Van der Kallen,

In uw brief van 6 januari 2020 stelt u ons vragen over Zwembad De Schelp. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

**Vraag 1**

Is er voorafgaande aan de 'renovatie' een inventarisatie gemaakt van alle 'oude' waterleidingen in De Schelp?

**Antwoord**

Vooraf is geen inventarisatie gemaakt van 'oude' waterleiding. Immers, het aanpassen van de waterleidingen was ook geen specifiek onderdeel van de renovatie c.q. het daarmee gelijktijdig uitgevoerd groot onderhoud. Tijdens de renovatie is een nieuwe legionellabeheerplan opgesteld. Onderdeel van dit plan is dat de gehele installatie (waterleidingen) wordt geïnventariseerd en beoordeeld door een gecertificeerd bureau.

**Vraag 2**

Zo het antwoord ja is, dan is de vraag waarom daar geen tekeningen van zijn gemaakt?

**Antwoord**

Op basis van de inventarisatie en beoordeling zoals hierboven vermeld, zijn (kleine) aanpassingen gedaan aan de waterleidingen. Zoals eerder aan u is gemeld, worden deze aanpassingen in de revisie meegenomen.

**Vraag 3**

Zijn er werkelijk tussen 1999 en 2019 geen waterleidingen gewijzigd, bijgekomen of verwijderd?

**Antwoord**

In de door u geschetste periode zijn geen significante wijzigingen aangebracht in het waterleidingstelsel van zwembad De Schelp.

**Vraag 4**

Zijn alle (oude) c.q. niet meer gebruikte waterleidingen verwijderd of wordt daar nu alsnog onderzoek naar gedaan?

**Antwoord**

Bij het opstellen van het legionellabeheerplan zijn op aangegeven van de certificerende instantie leidingen of leidingdelen geheel of gedeeltelijk verwijderd of aangepast. In januari zijn de laatste wijzigingen aangebracht aan het waterleidingstelsel in verband met legionella. Deze wijzigingen worden in de revisie meegenomen.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. P.A.C. Bogers, bereikbaar via telefoonnummer 277699


Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

loco-secretaris,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Mw. M. van Bavel

burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, wide loop at the top and a long horizontal stroke below it.

Dhr. dr. F.A. Petter